

Vaše značka: 006-109/2020
Ze dne: 16.06.2022
Č. j.: SMO/633152/23/OŽP/Po
Sp. zn.: S-SMO/359090/22/OŽP/13

Vyřizuje: Ing. Jitka Poláchová
Telefon: 599 442 506
E-mail: jitka.polachova@ostrava.cz

Obec Václavovice
(IČ 00297330)

prostřednictvím
KB projekt Aqua s.r.o.
Staroveská 129/154
724 00 Ostrava-Proskovice

Datum: 5.10.2023

I. Oznámení

II. Usnesení č.912/23/VH

III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška.

I. Oznámení

o zahájení vodoprávního řízení

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- A) oznamuje podle § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 47 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že na základě žádosti žadatele, kterým je Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ 00297330, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem KB projekt Aqua s.r.o., se sídlem Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ 06020364, bylo zahájeno vodoprávní řízení **o povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny** dle ust. § 8 odst.1 písm. b) bod 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a **jiné nakládání s nimi – jejich následné odvádění do vod povrchových** dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Obec Václavovice – odkanalizování území podél ul. Vratimovské“.

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

navrhované nakládání s vodami spočívá v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v průběhu realizace stavby vodního díla „Obec Václavovice – odkanalizování území podél ul. Vratimovské“ ze stavební výkopové rýhy prostřednictvím čerpacích jímek HV1-HV22 na pozemcích parc.č. 252/18, 700/1, 403/4, 403/2, 412/3, 412/2, 251/1 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obci Václavovice, okrese Ostrava-město, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-03-01-0760-0-00, číslo hydrogeologického rajónu 3212 – Flyš v povodí Ostravice, útvar podzemních vod 32121 – Flyš v povodí Ostravice.

Čerpání podzemních vod je navrženo z jednoho stavebního úseku v délce 100 m prostřednictvím 6-ti čerpacích jímek.

Čerpané vody je navrženo odvádět přes mobilní sedimentační jímku (o objemu min. 6 m³) prostřednictvím zrealizovaného úseku kanalizace do vod povrchových – vodního toku Frýdecký potok ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, v ř.km 2,6, IDVT 10208780, na pozemku parc.č. 252/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, v obci Václavovice, okrese Ostrava-město, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-03-01-0760-0-00, název a kód vodního útvaru – Venclůvka od pramene po ústí do toku Lučina, HOD 0650.

Čerpané vody je navrženo převádět do vod povrchových vždy pouze z jednoho stavebního úseku v délce 100 m.

Žadatel ve své žádosti požádal o povolení k nakládání v následujícím množství:

čerpané množství (ze 6-ti souběžně čerpaných jímek):

Q _{prům} :	2,46	l.s ⁻¹
Q _{max} :	2,50	l.s ⁻¹
Q _{měs} :	6 588	m ³ .měs ⁻¹
Q _{ročně} :	65 880	m ³ .rok ⁻¹

množství vypouštěných vod do vod povrchových:

Q _{prům} :	2,46	l.s ⁻¹
Q _{max} :	2,50	l.s ⁻¹
Q _{měs} :	6 588	m ³ .měs ⁻¹
Q _{ročně} :	65 880	m ³ .rok ⁻¹

Počet měsíců v roce, kdy je navrhováno nakládání s vodami: 10

Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: po dobu realizace stavby, nejpozději do 30. června 2026

Dle ust. § 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě do **6. listopadu 2023**.

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s ustanovením § 38 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtek nahlédnout do příslušných podkladů v době od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00 u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 315.

Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušných podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

Účastníky řízení o povolení k nakládání s vodami jsou:

1. Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ 00297330
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 00095711
3. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021

- B) a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 112 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že na návrh stavebníka, kterým je Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ 00297330, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem KB projekt Aqua s.r.o., se sídlem Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ 06020364, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „Obec Václavovice – odkanalizování území podél ul. Vratimovské“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený projekt řeší:

stavbu nové splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, která bude sloužit k odvádění splaškových vod z předmětné zástavby do stávající kanalizační šachty SŠ101 na kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 400 mm PVC ve vlastnictví a v provozování právního subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., s ukončením na stávající čistírně odpadních vod ve Václavovicích.

Splašková kanalizace bude tvořena gravitační částí, včetně odboček, výtlačkem, čerpací stanicí odpadních vod a havarijním přepadem, který je navrženo zaústit do vodního toku Frýdecký potok ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, v ř.km 2,6, IDVT 10208780, na pozemku parc.č. 252/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, v obci Václavovice, okrese Ostrava-město, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-03-01-0760-0-00, název a kód vodního útvaru – Venclovka od pramene po ústí do toku Lučina, HOD_0650.

SO 01 Kanalizační potrubí

Stoka „V“

stoku V je navrženo realizovat z trub PVC-U SN 12 DN 300 mm v délce 413,0 m. Stoku V je navrženo zaústit do nově navrhované čerpací stanice odpadních vod. Na trase je navrženo osadit 18 ks kanalizačních šachet (Š0-Š1).

Havarijní přepad je navrženo realizovat z trub PVC-U SN 12 DN 300 mm v délce 14,0 m. Začátek havarijního přepadu je navržen v kanalizační šachtě Š0. Havarijní přepad je navrženo zaústit do vodního toku Frýdecký potok ve správě právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, v ř.km 2,6, IDVT 10208780, na pozemku parc.č. 252/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku.

Kanalizační šachty (Š1-Š17) jsou navrženy typové prefabrikované DN 1000 mm s tloušťkou stěny 120 mm. Šachty je navrženo opatřit ocelovými stupadly s PE povlakem. V šachtovém kónusu je navrženo stupadlo kapsové. Poklopy šachet jsou navrženy pro zatížení D400.

Kanalizační šachta Š0 je navržena s prohloubeným dnem s havarijním přepadem. Kanalizační šachta je navržena typová prefabrikovaná DN 1000 mm s tloušťkou stěny 120 mm. Šachtu je navrženo opatřit ocelovými stupadly s PE povlakem. V šachtovém kónusu je navrženo stupadlo kapsové. Poklop šachty jsou navrženy pro zatížení D400.

Potrubí kanalizace je navrženo ve výkopu uložit. Potrubí kanalizace je navrženo ve výkopu uložit do pískového lože tl. 100 mm. Obsyp potrubí je navržen rovněž pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zbývající zásyp je navržen přírodním drceným kamenivem frakce 32-64 mm.

Křížení kanalizace s komunikací III. třídy ve správě právního subjektu Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace je navrženo realizovat bezvýkopově. Jedná se technologii se zatlačováním ocelové chráničky DN 600 mm v délce 7,0 m se současným odvrátáním a odstraňováním vytěžené zeminy. Vlastní potrubí je navrženo uložit do ocelové chráničky a v celé délce stabilizovat pomocí vymešovacích objímek. Na obou koncích je navrženo chráničku utěsnit koncovou pryžovou manžetou. Startovací jáma je navržena o půdorysných rozměrech 3,6x2,0 m a koncová jáma je navržena o půdorysných rozměrech 2x2 m.

Křížení kanalizace s vodním tokem Frýdecký potok je navrženo realizovat bezvýkopově. Jedná se technologii se zatlačení ocelové chráničky DN 600 mm v délce 23,0 m se současným odvrátáním a odstraňováním vytěžené zeminy. Vlastní potrubí je navrženo uložit do ocelové chráničky a v celé délce stabilizovat pomocí vymezovacích objímk. Na obou koncích je navrženo chráničku utěsnit koncovou pryžovou manžetou.

Startovací jáma je navržena o půdorysných rozměrech 3,6x2,0 m a koncová jáma je navržena o půdorysných rozměrech 2x2 m.

Výustní objekt havarijního přepadu je navržen o celkovém obestavěném prostoru 3 m³. Je navrženo realizovat kamennou patku v korytě toku z kamenů 120-150 kg o objemu 5 m³ a břehové opevnění kamennou rovinou s vyklínováním a urovnáním líce z kamenů 80-120 kg na ploše 10 m² o objemu 4 m³. Kamennou rovinu je navrženo lemovat hutným kamenným pohozem v tl. 0,3 m z kamene frakce 63-125 mm. Niveleta upraveného dna a břehů výustního objektu budou plynule navazovat na niveletu vyčištěného dna a linii břehů koryta před a za novou úpravou. Do havarijního potrubí je navrženo vložit zpětnou klapku typ WASTOP DN 300 mm.

Domovní odbočky

je navrženo realizovat 14 ks kanalizačních odboček (KP01-KP9; KP11-KP15). Kanalizační odbočky je navrženo z trub PVC SN 12 DN 150 mm v délkách:

KP01 v délce 3,0 m, napojena do kanalizační šachty Š11,
KP02 v délce 3,0 m, napojena do kanalizační šachty Š12,
KP03 v délce 4,0 m, napojena do kanalizační šachty Š14,
KP04 v délce 3,0 m, napojena do kanalizační šachty Š15,
KP05 v délce 4,0 m, napojena do kanalizační šachty Š10,
KP06 v délce 4,0 m, napojena na trase,
KP07 v délce 3,0 m, napojena na trase,
KP08 v délce 6,0 m, napojena do kanalizační šachty Š13,
KP09 v délce 6,0 m, napojena na trase,
KP11 v délce 7,0 m, napojena na trase,
KP12 v délce 3,0 m, napojena do kanalizační šachty Š13,
KP13 v délce 3,0 m, napojena do kanalizační šachty Š17,
KP14 v délce 4,0 m, napojena do kanalizační šachty Š10,
KP15 v délce 6,0 m, napojena na trase.

Na odbočkách KP06 a KP07 je navrženo osadit plastovou šachtu DN 400 mm.

Potrubí kanalizace je navrženo ve výkopu uložit Potrubí kanalizace je navrženo ve výkopu uložit do pískového lože tl. 100 mm. Obsyp potrubí je navržen rovněž pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zbývající zásyp je navržen přírodním drceným kamenivem frakce 32-64 mm.

Výtlač z ČS1 (Vratimovská)

výtlač z čerpací stanice odpadních vod je navrženo realizovat v části jako tlaková kanalizace a v části jako gravitační kanalizace. Výtlač je navržen zaústit do stávající kanalizační šachty SŠ101 na kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 400 mm PVC ve vlastnictví a v provozování právního subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Součástí výtlaču je ukliďovací šachta ŠU1. Tlakovou část výtlaču je navrženo zaústit do této ukliďovací šachty, ze které bude dále pokračovat gravitační část, která bude zaústěna do stávající kanalizační šachty SŠ101.

Výtlač je navrženo realizovat z potrubí PE 100 RC SDR 11 D 110x10 mm v délce 9,0 m (tlaková část) a z trub PVC-U SN 12 DN 300 mm v délce 2,0 m (gravitační část).

Potrubí výtlaču je navrženo ve výkopu uložit Potrubí kanalizace je navrženo ve výkopu uložit do pískového lože tl. 100 mm. Obsyp potrubí je navržen rovněž pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zbývající zásyp je navržen vhodným zhutitelným materiálem.

Ukliďovací šachta ŠU1 je navržena typová prefabrikovaná DN 1000 mm s tloušťkou stěny 120 mm. Šachtové dno, kyneta včetně nástupnice a vnitřní stěny šachtového dna je navrženo obložit čedičovými

deskami. Šachtu je navrženo opatřit ocelovými stupadly s PE povlakem. V šachtovém kónusu je navrženo stupadlo kapsové. Poklop šachty jsou navrženy pro zatížení D400.

SO 02 Čerpací stanice ČS1 (Vratimovská)

Stavební část ČS1

je navržena jako spouštěná studna tvořená ze železobetonových prefabrikovaných skruží DN 2500 mm s tl. stěny 190 mm o celkové hloubce 5590 mm od upraveného terénu. Strop čerpací stanice je navržen jako monolitická železobetonová deska z vodostavebního betonu C30/37 – XA2 s vyztužením KARI sítí. Ve stropu je navržen otvor 800 x 800 mm, který bude sloužit jako vstup do čerpací stanice. Vstup je navrženo opatřit pochůzným uzamykatelným poklopem z kompozitu s větracím komínkem. Dno čerpací stanice bude tvořeno železobetonovou deskou z betonu C30/37 - XF4 tl- 670 mm vyztuženou KARI sítí. Pro vstup do prostoru suché čerpací jímky je navrženo instalovat na vnitřní stěnu nerezový žebřík šířky 400 mm a délky 5,2 m.

Oplocení ČS1

je navrženo nové oplocení navrhované čerpací stanice odpadních vod z drátěného pletiva s plastovým povlakem a ocelovými sloupky rovněž s plastovým povlakem o celkové výšce 2 m. Součástí oplocení bude ručně otevíraná dvoukřídlová vstupní brána o šířce 3500 mm. Oplocení je navrženo v celkové délce 22 m. Ocelové sloupky oplocení jsou navrženy o $\varnothing 43 \times 3,5$ mm, které je navrženo osadit do betonových patek $\varnothing 300$ mm a hloubce 800 mm z betonu C12/15.

PS 01 Čerpací stanice ČS1

Strojně technologická část

čerpací stanice je navržena jako podzemní suchá jímka, ve které bude instalován komplet čerpacího systému se separací pevných látek. V jímce je navrženo instalovat technologické zařízení zahrnující sběrnou nádržku s vnitřním vybavením, 2 ks odstředivých kalových čerpadel v zapojení 1+1, potřebné armatury, indukční průtokoměr na výtlaku, malé odvodňovací čerpadlo, propojovací potrubí a odvzdušňovací/zavzdušňovací potrubí.

Pracovní objem sběrné nádržky s příslušnými separačními komorami mechanických nečistot je určena přítokovým množstvím odpadních vod do čerpací stanice, které je $Q_{\max} = 1,44 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. Pro toto množství je navržena přečerpávací jednotka s max. výkonem $20 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ a sběrná nádrž o celkové užitém objemu 420 l.

Čerpadla jsou navržena o parametrech $Q_{\text{čerp}} = 8 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$, $H_{\text{čerp}} = 5 \text{ m}$.

Na výtlacných potrubích obou čerpadel je navrženo osadit zpětné klapky a ruční uzavírací armatury. Na společném výtlaku DN 100 mm je navrženo osadit indukční průtokoměr DN 100 mm a za něj ruční uzavěr. Provozní nádržku je navrženo osadit zavzdušňovacím/odvzdušňovacím potrubím DN 100 mm, které je navrženo vyvést nad terén. Vlastní suchou jímku je navrženo rovněž odvětrat samostatným odvětrávacím potrubím DN 150 mm. Pro odčerpávání případných úkapů je navrženo osadit malé odvodňovací čerpadlo s automatickým spínáním hladiny.

Ke snímání provozních hladin v provozní nádrži bude osazena hydrostatická sonda.

Elektrotechnologická část

tento provozní soubor řeší dodávku a montáž silnoproudého a telemetrického rozvaděče RMS-DR1, včetně připojení silových a sdělovacích kabelů pohonů a čidel MaR.

Podrobný popis navrhované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Stavební objekt Přípojka NN pro ČS1 a odstranění stávajícího septiku není předmětem tohoto vodoprávního řízení.

Stavbu vodního díla je navrženo realizovat na pozemcích parc.č. 252/18, 700/1, 700/7, 403/4, 403/2, 411/8, 412/3, 412/2, 715/2, 251/1, 252/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obci Václavovice, kraji Moravskoslezském.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Účastníci řízení a dotčené správní orgány mohou v souladu s § 38 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v pracovních dnech pondělí, středa a čtvrtky nahlédnout do příslušné dokumentace a podkladů v době od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 14.00 hod u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 315. Mimo stanovené dny a hodiny lze do příslušné dokumentace a podkladů nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Dle § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě určené speciálním stavebním úřadem v souladu s § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 36 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č.912/23/VH. Zároveň upozorňuje, že k později uplatněným námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska ve lhůtě, která je účastníkům řízení stanovena usnesením č.912/23/VH, tj. **do 6. listopadu 2023**. K později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Dle § 114 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, může účastník řízení uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námítkám, které překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Ve smyslu § 114 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

II. Usnesení č.912/23/VH

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrát města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

u r č u j e

podle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení

l h ů t u do 6. listopadu 2023

k uplatnění námitek v souladu s § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k vodoprávnímu řízení o povolení stavby vodního díla „**Obec Václavovice – odkanalizování území podél ul. Vratimovské**“. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ 00297330, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem KB projekt Aqua s.r.o., se sídlem Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ 06020364, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci žádosti o povolení **k nakládání s podzemními vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny** dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a **jiné nakládání s nimi – jejich následné odvádění do vod povrchových** dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Obec Václavovice – odkanalizování území podél ul. Vratimovské“ a o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla „**Obec Václavovice – odkanalizování území podél ul. Vratimovské**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mohou účastníci řízení uplatnit v řízení námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě stanovené speciálním stavebním úřadem. Proto odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, současně s oznámením o zahájení řízení, určil účastníkům řízení v souladu s § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v tomto řízení a poučil je, že k později podaným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat podle § 76 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s § 76 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Na základě žádosti žadatele, kterým je Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ 00297330, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem KB projekt Aqua s.r.o., se sídlem Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ 06020364, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci žádosti o povolení

k nakládání s podzemními vodami – čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a **jiné nakládání s nimi – jejich následné odvádění do vod povrchových** dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Obec Václavovice – odkanalizování území podél ul. Vratimovské“ a o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla „**Obec Václavovice – odkanalizování území podél ul. Vratimovské**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dává ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve dnech:

8. listopadu 2023 v době od 8.00 do 14.00 hodin

9. listopadu 2023 v době od 8.00 do 14.00 hodin

10. listopadu 2023 v době od 8.00 do 13.00 hodin

na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. č.8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, kancelář č. 315.

V případě, že svého práva nevyužijete, máme za to, že nemáte potřebu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží jeho zástupce odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu s § 33 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, plnou moc.

- účastníci řízení

A) o povolení k nakládání s vodami

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel; osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech – vlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami a současně obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ 00297330)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech – vlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 00095711)
3. správce dotčeného vodního toku (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021)

B) o povolení stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. stavebník a současně vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna (Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ 00297330)
2. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 00095711)
3. vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

4. vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 252/5, 252/16, 252/10, 252/12, 251/3, 252/9, 251/2, 252/17, 691/1, 691/5, 273/8, 379/5, 700/2, 378/4, 402/6, 402/5, 402/2, 402/4, 700/4, 401/2, 401/6, 401/4, 407/1, 407/5, 405/25, 405/5, 405/6, 406/4, 405/7, 405/10, 405/24, 405/19, 405/20, 404/7, 404/1, 404/3, 412/1, 250/2, 251/4, 412/8 a pozemky parc.č. st. 496, 507, 432, 528, 509, 459, 209, 165, 406, 460, 752, 776, 933, 1053, 348 v k. ú. Václavovice u Frýdku-Místku.

5. správce dotčeného vodního toku (Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 70890021)

Obdrží:

- účastníci řízení

Toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí v souladu s § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdrží do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ 00297330, prostřednictvím KB projekt Aqua s.r.o., Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice, IČ 06020364 (DS)
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 00095711 (DS)
3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 45193665 (DS)

4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. § 144 odst.1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně:

pozemky parc.č. 252/5, 252/16, 252/10, 252/12, 251/3, 252/9, 251/2, 252/17, 691/1, 691/5, 273/8, 379/5, 700/2, 378/4, 402/6, 402/5, 402/2, 402/4, 700/4, 401/2, 401/6, 401/4, 407/1, 407/5, 405/25, 405/5, 405/6, 406/4, 405/7, 405/10, 405/24, 405/19, 405/20, 404/7, 404/1, 404/3, 412/1, 250/2, 251/4, 412/8 a pozemky parc.č. st. 496, 507, 432, 528, 509, 459, 209, 165, 406, 460, 752, 776, 933, 1053, 348 v k. ú. Václavovice u Frýdku-Místku.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Obecního úřadu Václavovice se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody, půdy a lesa – orgán ochrany přírody; orgán ochrany zemědělského půdního fondu
2. MMO, odbor dopravy
3. Městský úřad Šenov, odbor výstavby a životního prostředí, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov (DS)
4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (DS)
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
vedoucí oddělení
vodního hospodářství

-podepsáno elektronicky-

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dní** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:



1. MMO, odbor vnitřních věcí
2. Obecní úřad Václavovice, úřední deska, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ 00297330 (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis